



經濟部標準檢驗局

台北市濟南路一段四號

THE BUREAU OF STANDARDS, METROLOGY AND INSPECTION

MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS, REPUBLIC OF CHINA

4 CHINAN ROAD, SECTION 1, TAIPEI, 100, TAIWAN

TEL : (02)2343-1700 FAX : (02)2393-2324

WEB SITE : WWW.BSMI.GOV.TW

## 試驗報告

報告號碼： 90607100623

受理日期： 97年11月19日

簽發日期： 97年11月25日

實驗室： 台南分局

地址： 臺南市700北門路1段179號

申請者： 太天興業有限公司

地址： 嘉義縣大林鎮明華里湖底56號

品名： 鋁合金製窗風雨測試

規格： W1600mm X H1200mm

型號： TC

上項產品試驗結果如附頁。

本報告之試驗結果僅對樣品之測試項目負責。

本報告含附頁共 2 頁，未得到實驗室書面同意，不得摘要複製。

蕭水求

報告簽署人

王聰麟

實驗室負責人

台南分局  
分局長 王聰麟

局長授權簽發



# 經濟部標準檢驗局試驗報告



報告號碼: 90607100623

頁次: 共 2 頁, 第 2 頁

申請者: 太天興業有限公司

品名: 鋁合金製窗風雨測試

規格: W1600mm X H1200mm

型號: TC

受理日期: 97年11月19日

完成日期: 97年11月25日

試驗項目	試驗結果
水密性(100kgf/m <sup>2</sup> )	加壓中未發生向檜外之流出、濺水、吹出、溢水之狀況。
<p>試驗說明：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 測試期間：97年11月24日。</li><li>2. 試驗環境：溫度23℃；氣壓1016mbar。</li><li>3. 試驗方法：依據 CNS11528 A3237(93.1.9)試驗。</li><li>4. 儀器設備：本試驗使用太天興業有限公司設備會同試驗。</li><li>5. 鋁窗尺寸：W×H=1600mm×1200mm。</li><li>6. 取樣者：廖存霖。</li><li>7. 會驗單位：標準檢驗局台南分局：洪明正。 太天興業有限公司：謝俊生、廖存霖。</li><li>8. 下列文字係依申請者要求，照申請書加註： 產品測試。</li><li>9. 本報告如有疑問，請洽本分局第一課(電話：06-2264101分機210)</li></ol> <p>以下空白</p>	