



經濟部標準檢驗局

台北市濟南路一段四號
THE BUREAU OF STANDARDS, METROLOGY AND INSPECTION
MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS, REPUBLIC OF CHINA
4 CHINAN ROAD, SECTION 1, TAIPEI, 100, TAIWAN
TEL : (02)2343-1700 FAX : (02)2393-2324
WEB SITE : WWW.BSMI.GOV.TW

試驗報告

報告號碼： 90608100215

受理日期： 98年05月04日

簽發日期： 98年05月12日

實驗室： 台南分局

地址： 臺南市700北門路1段179號

申請者： 太天興業有限公司

地址： 嘉義縣大林鎮明華里湖底56號

品名： 鋁合金製窗風雨測試

規格： W1600mm*H1200mm

型號： TF

上項產品試驗結果如附頁。

本報告之試驗結果僅對樣品之測試項目負責。

本報告含附頁共 3 頁，未得到實驗室書面同意，不得摘要複製。

蕭水求

報告簽署人

王聰麟

實驗室負責人

台南分局
分局長 王聰麟

局長授權簽發



經濟部標準檢驗局試驗報告



報告號碼: 90608100215

頁次: 共3頁, 第2頁

申請者: 太天興業有限公司

品名: 鋁合金製窗風雨測試

規格: W1600mm*H1200mm

型號: TF

受理日期: 98年05月04日

完成日期: 98年05月12日

試驗項目	試驗結果
1. 抗風壓性(280kgf/m ²)	加壓過程中無損壞現象。 除壓後, 對開閉無異常、無使用機能之障礙, 且窗檜料、窗扇、配件等無妨礙機能之殘留變形。 窗扇之疊合料、對接料及疊合中柱, 其撓度為1.5mm, 未超出允許撓度15.3mm。
2. 水密性(35kgf/m ²)	加壓中未發生向檜外之流出、濺水、吹出、溢水之狀況。
3. 氣密性(2等級)	通氣量未超過CNS11527所規定之氣密性2等級線。

試驗說明:

1. 測試期間: 98年5月6日。
2. 試驗環境: 溫度28°C; 氣壓1010hPa。
3. 試驗方法: 依據 CNS3092 A2044(94.7.12)試驗。
4. 儀器設備: 本試驗使用太天興業有限公司設備會同試驗。
5. 鋁窗尺寸: W×H=1600mm×1200mm。
6. 取樣者: 廖存霖。
王華揚(未到)。
7. 會驗單位: 標準檢驗局臺南分局: 洪明正。
太天興業有限公司: 廖存霖、謝俊生。
8. 下列文字係依申請者要求, 照申請書加註:

經濟部標準檢驗局試驗報告



報告號碼: 90608100215

頁次: 共3頁, 第3頁

申請者: 太天興業有限公司

品名: 鋁合金製窗風雨測試

規格: W1600mm*H1200mm

型號: TF

受理日期: 98年05月04日

完成日期: 98年05月12日

試驗項目	試驗結果
產品測試。 9.本報告如有疑問,請洽本分局第一課(電話:06-2264101分機210)。 以下空白	